


ZBIORNIK DO GROMADZENIA WODY DESZCZOWEJ JEDNOKOMOROWY ŁĄCZONY



Zbiornik do gromadzenia wody deszczowej wykonany w oparciu o projekt techniczno budowlany.

Wymiary zewnętrzne: zbiornik

-długość 390 cm.

-szerokość 260 cm.

-wysokość 280 cm.

Otwór włączowy fi 50/60 cm.

Kominek betonowy fi 50/60 cm* wysokość 30cm*/50 cm/100 cm*

Właz betonowy typu lekkiego, dostępny jest właz żeliwny 5T - 25T

Ciężar zbiornika 11800 kg


Wypożalenie:

4 szt uchwytów montażowych w zbiorniku.

Kominek betonowy fi 50/60 cm wysokości 50 cm.

Właz betonowy typu lekkiego

* (elementy opcjonalne dodatkowe).



UWAGA:

- Wymiary podano w [cm],
- Na budowie należy potwierdzić rzędną posadowienia, oraz rzędne i kierunki wejścia rurociągów.
- Wykop na czas prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć oraz odwodnić.
- Po wykonaniu robót ziemnych i zabezpieczeniu ścian wykopów wykonać podsypkę z piasku grubości 20 cm oraz podkład z betonu klasy CI 2/15 (B15) grubości 10 cm.

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA WODY OPADOWE
O POJEMNOŚCI 2x20 m³

Nazwa inwestycji	Modernizacja Rynku w Sompolnie wraz z zagospodarowaniem przyległych przestrzeni publicznych			
Adres inwestycji	m. Sompolno, gm. Sompolno, dz. nr 1049, 1048, 1018/1, 541/2, 541/3, 542/2 obręb ewidenc. Sompolno			
Inwestor	Gmina Sompolno ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno			
Nazwa rysunku	ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA WODY OPADOWE V=2x20 m ³			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektował	Grzegorz Śmiechowicz	W/24/2010 spec. architektoniczne do projektowania bez ograniczeń		
Sprawdził	Grzegorz Śmiechowicz	W/24/2010 spec. architektoniczne do projektowania bez ograniczeń		
RAFAŁ CZMIELEWSKI arch. Rafał Czmielewski Sompolinek 9A, 62-610 Sompolno tel. 504-218-503 e-mail: rafalczmielewski@wp.pl	Branża	Architektura	Data	Nr rys.
	Faza proj.	Proj. budowlany	15. 05	PZT
	Skala	1:100	2026	-2-